

RG 271.1.2.2019

Sieniawa dnia 15.05.2019 r.

Wykonawcy / wszyscy
Strona internetowa zamawiającego
<http://bip.sieniawa.pl/>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dybków-Wylewa**”

**WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR RG 271.1.2.2019
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR
RG271.1.2.2019**

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi przez wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018.1986 ze zm.), wyjaśniam co następuje oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych warunków zamówienia następujące zmiany:

Pytanie nr 1

W opisie do wykonania jest 449 metrów kanalizacji sanitarnej. Według dokumentacji:

R1-S17-S16-S15-S14-S13 - 88m

P1-S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7 – 453 m

S1-S10-S11-S12- 34 m

S5-S8-S9- 65 m

Prosimy o doprecyzowanie zakresu wykonania zadania.

Odpowiedź

Proszę wycenić zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót. Zakres rzeczowy przedmiotowego przedsięwzięcia jest zgodny z projektem i przedmiarem robót.

Pytanie nr 2 W opisie do wykonania jest 16 studzienek tworzywowych.

Według dokumentacji studnia S13 jest studnia betonową DN 1000 mm. Pozostałe studnie (15 kpl.) są tworzywowe DN 400 mm.

Prosimy o dokładne doprecyzowanie zakresu zadania.

Odpowiedź:

Proszę wycenić zgodnie z dokumentacją i przedmiarem robót.

Studnia S13 jest studnią istniejącą do której należy się włączyć.

Pytanie 3

Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowiedź: projekt nie przewidywał opracowania dokumentacji geotechnicznej.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem

BURMISTRZ

inż. Adam Woś